

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»
Лаборатория грунтов Закрытого акционерного общества
«Ижевский нефтяной научный центр»

Адрес: 426057, УР г.Ижевск, ул. Свободы, 173. Тел. 60-53-06
Заключение №12-19 о состоянии измерений в лаборатории. Действительно до 03.07.22г.
Выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

ПРОТОКОЛ № 300
испытания образцов ячеистого бетона.

от 22.03.2021г.

Заказчик: ООО «Промпоставка»

Наименование изделий: Образцы газобетона I B1,5 D500 F25

Дата доставки образцов: 15.03.2021г. Образцы изготовлены, отобраны и доставлены представителем Заказчика.

Дата изготовления: 09.03.2021г.

Дата испытания: 16.03.2021г.

Возраст: 7 сут

Классификация проведена в соответствии с ГОСТ 25485-2019 «Бетоны ячеистые. Общие технические условия», ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», ГОСТ 27005-2014 «Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности» (табл. 3)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	НД на методы испытания	Единицы измерения	Фактические показатели	Соответствие ГОСТ
Средняя плотность в сухом состоянии	ГОСТ 12730.1	кг/м ³	440	D500 (393-490)
Прочность при сжатии	ГОСТ 10180-2012	МПа	2,25	-
Класс бетона по прочности	ГОСТ 18105-2018	-	1,57	B1,5 (K=1,43)
Влажность	ГОСТ 12730.2-78	%	28,9	-

Заместитель главного инженера по инженерным изысканиям - начальник управления
К.А. Машков

Ведущий инженер _____ О.В. Лобашова

